

UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"
VANDENS CHEMINIO REŽIMO LENTELE

Eil. Nr.	Kontroliuojamas vanduo	Pavyzdžio paėmimo vieta	Kokybės rodiklis	Matavimo vnt.	Norma	Analizės periodiškumas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pradinis vanduo		Kietumas	mg-ekv/kg	Nenormuojama	1 k. į dieną
			Šarmingumas	mg-ekv/kg	nenormuojama	1 k. į dieną
2.	Chemiškai valytas vanduo	Po dirbančio I-o l. Filtro	Kietumas	μg-ekv/kg	ne daugiau 100	kas 2 val.
		Po dirbančio II – o l. filtro	Kietumas	μg-ekv/kg	ne daugiau 15	kas 4 val.
3.	Termofikacinis vanduo P ₁ – 4,8 bar P ₂ – 3,2 bar	Iš pavyzdžio paėmimo vietos	Karbonatinis indeksas (I _k)	(μ g-ekv/kg)	ne daugiau 3,2	1 k. į parą
			Kietumas	μg-ekv/kg	arba dydžiai tokie, kad jų sandauga neviršytų I _k normą	1 k. į parą
			Šarmingumas	mg-ekv/kg		
			Degūnis	μg/kg	ne daugiau 20	1 k. į parą
			Angliarūgštė	mg/kg	neturį būti	1 k. į parą
			pH kiekis		8,5 – 9,5	1 k. į parą
			Naftos produktai tinklo vandenyje		neturį būti	1 k. į parą
4.	Tinklo vandens papildymo deaeratorius		Kietumas	μg-ekv/kg	ne daugiau 15	kas 4 val.
			Šarmingumas	mg-ekv/kg	nenormuojamas	kas 4 val.
5.	Termofikacinis vanduo iš VŠK GVB - 11	Iš pavyzdžio paėmimo vietos	Kietumas	μg-ekv/kg	ne daugiau 70	1 k. į parą
			Šarmingumas	mg-ekv/kg	nenormuojamas	1 k. į parą
			Degūnis	μg/kg	ne daugiau 20	kas 10 dienų
			Angliarūgštė	mg/kg	neturį būti	1 k. į parą
			pH kiekis		9,5 – 9,7	1 k. į parą