



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“MOLĖTŲ ŠILUMA”

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA

2022 m. birželio mėn.

1. 2022 m gegužės mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis MWh	728
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh	728
Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis	0

2. 2022 m. liepos mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh	3,11
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:	
1. Biokuras (skiedra) %	83,4
2. Biokuras (medienos granulės) %	14,0
3. Malkinė mediena	2,5
4. Mazutas %	0,1

3. Prognozuojamas šilumos poreikis:

Laikotarpis	Šilumos poreikis, MWh	Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh
2022 m. rugpjūtis	550	550
2022 m. rugsėjis	590	590
2022 m. spalio	2060	2060
2022 m. lapkritis	2630	2630
2022 m. gruodis	3410	3410
2023 m. sausis	4020	4020
2023 m. vasaris	3384	3384
2023 m. kovas	3920	3920
2023 m. balandis	2250	2250
2023 m. gegužė	590	590
2023 m. birželis	550	550
2023 m. liepa	550	550

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2022 m gegužės mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.