

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MOLĖTŲ ŠILUMA"

Įmonės kodas 167610175, PVM kodas 676101716, Mechanizatorių g. 7, 33114 Molėtai, tel./faks.(8~383) 5 16 98

PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) TECHNINĖS SĄLYGOS

2021-10-26 Nr. 21-23

Molėtai

Techninės sąlygos galioja iki 2023 m. spalio mėn. 26 d.

Techninės sąlygos išduodamos statytojui – MB "Eidorida" GYVENAMOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBININKŲ g. 6, MOLĖTUOSE ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI prie miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų (galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam objektui).

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galia	KW		72	Pagal poreikį
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galia	KW		0	
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galia	KW		0	
4.	Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galia	kW			
5.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C		65- 90 (nešild. sez. metu 65)	
6.	Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra	°C		37-45 (nešild. sez. metu ne daugiau 45)	
7.	Didžiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa		550	
8.	Mažiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa		400 (nešild. sez. metu)	
9.	Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa		410	
10.	Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa		320 (nešild. sez. metu)	
11.	Prisijungimo taškas	Prie šilumos trasos atvestos į pastatą			
12.	Prisijungimo taško altitudė				
13.	Šilumos šaltinis	MOLĖTŲ KVARTALINĖ KATILINĖ			
14.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas				

Eil. Nr.	Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1.	Šildymo įrenginių	Nepriklausoma sistema	Pilnas šilumos tiekimo automatinis reguliavimas. Šildymo sistemos subalansavimas.	Suprojektuoti šilumos skaitiklio įrengimą ant paduodamos linijos
2.	Vėdinimo įrenginių			
3.	Karšto vandens įrenginių			
4.	Technologinių įrenginių			

Kiti reikalavimai:

- Suprojektuoti bendro šilumnešio srauto ribotuvą ir užtikrinti, kad bendras cirkuliuojančio šilumnešio debitas neviršytų maksimalaus skaičiuotino.

- Užtikrinti, kad iš šilumos punkto į šilumos tinklus grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra neviršytų temperatūriniam grafike nurodytų temperatūrų.

- Projektinę dokumentaciją derinti su UAB „Molėtų šiluma“

Technines sąlygas užpildė
(Pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė) (parašas)

Technines sąlygas išdavė
(Pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė) (parašas)