

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MOLĖTŲ ŠILUMA"

Įmonės kodas 167610175, PVM kodas 676101716, Mechanizatorių g. 7, 33114 Molėtai, tel./faks.(8~383) 5 16 98

PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) TECHNINĖS SĄLYGOS

2022-05-13 Nr. 22-2
Molėtai

Techninės sąlygos galioja iki 2024. gegužės mėn. 13 d.

Techninės sąlygos išduodamos statytojui– UAB „Saironas“ Gyvenamosios paskirties pastato rekonstravimo Kreivoji g. 1 MOLĖTUOSE ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMUI ir prijungimui prie miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų (galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam objektui).

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią	KW		Pagal poreikį	
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią	KW		Pagal poreikį	
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią	KW		Pagal poreikį	
4.	Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią	kW		Pagal poreikį	
5.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C		65- 90 (nešild. sez. metu 65)	
6.	Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra	°C		37-45 (nešild. sez. metu ne daugiau 43)	
7.	Didžiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa		600	
8.	Mažiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa		430 (nešild. sez. metu)	
9.	Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa		420	
10.	Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa		290 (nešild. sez. metu)	
11.	Prisijungimo vieta		Pastate esantis šilumos tiekimo tinklai		
12.	Prisijungimo taško altitudė				
13.	Šilumos šaltinis	MOLĖTŲ KVARTALINĖ KATILINĖ			
14.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas				

Eil. Nr.	Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1.	Šildymo įrenginių	Nepriklausoma sistema	Pilnas šilumos tiekimo ir karšto vandens ruošimo automatinis reguliavimas. Šildymo sistemos subalansavimas.	Suprojektuoti šilumos skaitiklio įrengimą ant paduodamos linijos
2.	Vėdinimo įrenginių			
3.	Karšto vandens įrenginių			
4.	Technologinių įrenginių			

Kiti reikalavimai:

- Suprojektuoti bendro šilumnešio srauto ribotuvą ir užtikrinti ,kad bendras cirkuliuojančio šilumnešio debitas neviršytų maksimalaus skaičiuotino.
- Užtikrinti ,kad iš šilumos punkto į šilumos tinklus grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra neviršytų temperatūriniame grafike nurodytų temperatūrų.
- Parenkant karšto vandens šilumokaitį įvertinti, kad ruošiant karštą vandenį iš šilumokaicio grįžtama termofikacinio vandens skaičiuotina temperatūra būtų ne daugiau 30°C,
- Vykdyti žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų zonoje darbus vykdyti tik rankinių būdu.
- Projektinę dokumentaciją derinti su UAB „Molėtų šiluma“.

PRIDEDAMA:

Techninės sąlygas užpildė
(Pareiğų pavadinimas) (vardas,pavardė)
(parašas)

Direktorius pavaduotojas
Vilmantas Tūba



Direktoriaus pavaduotojas
Vilmantas Tūba



Technines sąlygas išdavė